



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Киров ул. Маклина, 65, тел./факс 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
ул. Красноармейская, 12, г. Кирово-Чепецк, 613040 (код 83361)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

11 октября 2018 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 105

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 68/3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 07 сентября 2018 года № 105 начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района Кировской области по пожарному надзору) Анисимов А.П.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 города Кирово-Чепецка Кировской области ИНН 4312119231

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

25.09.2018 г. с 14.00 час. до 16.00 час., продолжительность 2 час.,

11.10.2018 г. с 13.00 час. до 15.00 час., продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Заведующая МБДОУ детский сад № 6 Сергеева Татьяна Николаевна 07.09.2018 г. *Сергеева*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Соловьев Михаил Александрович, государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ детский сад № 6

Сергеева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада электрифицированное, заземлено, кирпичное, двухэтажное, 2-ой степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты), имеет две лестничные клетки 1-го типа, отопление центральное. Функциональное назначение здания по СНиП 21-01-97* - детское дошкольное учреждение (Ф1.1). В детском саду по списку 86 детей, фактически 81, персонал д/с – 44 человек. Объем здания - 4640 м³. Общая площадь - 1104,8 м².

Детский садик без ночного пребывания детей. Электроснабжение здания МБДОУ - детского сада № 6 осуществляется от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка проложена по негорючему основанию - по кирпичной кладке под штукатуркой. Горючая среда в здании - твердые горючие материалы: деревянные строительные конструкции здания: двери, окна; электроустановки (электрощиты, электроприборы) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и др.

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа в ноябре 2006 г. ООО "Регионстройкомплект", с которым имеется договор на обслуживание и ремонт существующей системы пожарной автоматики. Приборы пожарной автоматики установлены в коридоре вспомогательных помещений здания на высоту 1,5 м. от уровня пола до органов управления. Рядом с приемно-контрольным прибором имеется инструкция по использованию данного прибора. При проведении проверки совместно с представителями ООО "Регионстройкомплект" была проверена пожарная автоматика на работоспособность с составлением «акта наличия и исправности систем противопожарной защиты». Имеется инструкция о мерах пожарной безопасности для МБДОУ - детский сад № 6. Работники проинструктированы по мерам пожарной безопасности под роспись в журнал. Условные обозначения на планах эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ. К плану эвакуации имеется инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению пожарной безопасности и быстрой эвакуации людей из здания. Имеются акты по результатам отработки плана-эвакуации в случае пожара. Эвакуационные двери и по направлению движения к ним оборудованы знаками пожарной безопасности. Обучение по программе пожарно-технического минимума прошли: заведующая, старший воспитатель и завхоз. Проведен опрос работников детского сада: как пользоваться огнетушителями и первые действия при пожаре. В ходе опроса работники детского сада показали удовлетворительные знания. Имеется уголок наглядной агитации на пожарную тематику. Помещения здания оборудованы табличками - «При пожаре звонить 01,101». Имеются приказы о назначении ответственных лиц: за пожарную безопасность помещений; за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, а также приказ по добровольной пожарной дружине и приказ о периодичности очистки вентиляционных коробов в столовой от жировых отложений. Еще имеются различные распорядительные документы устанавливающий противопожарный режим в учреждении. Имеется журнал учета огнетушителей. Огнетушители имеют паспорта, пронумерованы и правильно рассредоточены. Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетов. Имеется огнетушителей: ОП-2 - 6 шт. + 2 шт. в подвале; ОУ-5 - 1 шт.; ОП-9-6 шт.; ОП-8 - 2 шт.; ОУ-3 - 2 шт. Имеется график планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования на 2018 год. ООО «Маргарита-Сервис» проведены испытания наружных пожарных лестниц здания с составлением протоколов. Помещения и фойе на 1-м и 2-м этажах здания стены и потолки окрашены водоземлюсионной краской, а потолки побелены. Пути эвакуации (коридор, лестничные клетки, тамбуры и проходы к эвакуационным выходам) не загромождены. Под лестничными клетками (маршами) не допускается хранение горючих материалов. Двери эвакуационных выходов свободно открываются или имеют запоры, которые можно открыть изнутри здания (ключи у некоторых дверей встав-


лены в замочные скважины). В подвале детского сада осуществляется хранение негорючей посуды. Вход в подвал изолирован от помещений здания детского сада, вход расположен с улицы.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):
 - выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
 - выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района Кировской области по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Соловьев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

11 октября 2018 г.



(подпись)

МЛП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

закондуженной, МБДОУ детский садом № 6
Сереева Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 октября 2018г. Сереева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)